



**KOMENDA GŁÓWNA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

Warszawa, 23 kwietnia 2015 r.

BZ-III-077/61-2/15

**Pan
Mariusz Śliwa**

ul. Wróblewskiego 34/12
40-214 KATOWICE

Odpowiadając na pismo z dnia 24.03.2015 w sprawie stosowania Polskiej Normy PN-EN ISO 7010:2010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa., która zastąpiła wycofaną Polską Normę PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja, informuje się, że w naszej ocenie, dotychczasowe znaki bezpieczeństwa produkowane według wzorów określonych przez ww. PN-92/N-01256-02 mogą być dalej wprowadzane do obrotu, do czasu wygaśnięcia wydanego dla nich przez CNBOP świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, a zainstalowane już w obiekcie do ich tzw. „śmierci technicznej”.

Wobec powyższego, na dzień dzisiejszy dopuszczalne jest stosowanie obu rodzajów znaków.

Jednocześnie wyjaśnia się, że tutejsza Komenda nie ma wpływu na działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który dopuszcza do stosowania normy w innych językach niż polski.